

Legislativa EU a České republiky v oblasti koupališť

Evropská komise v tomto období postupně předkládá Evropskému parlamentu návrhy na sjednocení postupů u posuzování vod. V současné době je přijata první část, tj. směrnice o odběru podzemních vod a směrnice o vodách pro koupání. Směrnice o odběru povrchových vod zatím prošla prvním čtením v Parlamentu, může tedy ještě doznat v průběhu dalšího legislativního procesu, změn. Protože aplikace směrnice o odběru podzemních vod je v současné době v České republice široce popularizována (jde o součást vyhlášky MV 388/2002 Sb, aj.), budu se zde zabývat pouze směrnicí o vodách pro koupání.

Základním „předpisem“, kterým se řídí provoz a kvalita vody ke koupání v koupalištích je **zákon 258/2000 Sb.**, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zejména § 6).

Na zákon pak navazuje prováděcí předpis:

Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch v platném znění.

Koupaliště jsou rozdělena na :

Koupaliště ve volné přírodě – přírodní nebo umělá vodní plocha, která je označena jako vhodná ke koupání pro veřejnost, a související provozní plochy a vybavením.

- má svého provozovatele

Umělé koupaliště – krytá nebo nekrytá stavba nebo zařízení určené ke koupání a přístupné veřejnosti a související provozní plochy s vybavením.

- má svého provozovatele

Koupací oblasti - koupání fyzických osob v povrchových vodách užívaných pro tyto účely větším počtem fyzických osob s ohledem na vyhovující jakost vody

- bez provozovatele

Koupací oblasti - vyhlášeny **vyhláškou č. 159/2003 Sb.**, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob

- dozor nad kvalitou vody provádí orgán ochrany veřejného zdraví – hygiena ve spolupráci s laboratořemi Zdravotního ústavu
- rozbory jsou prováděny v době koupací sezóny jednou na 14 dní

(letos zahájeno 14.5.2007, odběrní den pondělí, následující čtvrtek jsou výsledky předány do informační databáze a vyvěšeny na internetových stránkách KHS)

Hodnocení jakosti vody a její sledování se řídí vyhl. **135/2004 Sb.** Nově pak i Směrnicí Evropského parlamentu a rady **2006/7/ES** ze dne 15.2.2006, o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.

Tato směrnice řeší pouze povrchové vody ke koupání, neřeší umělá koupaliště. Problematika bazénu není v rámci EU řešena jednotným předpisem.

Připravuje se novela vyhlášky **135/2004Sb.**, kam budou požadavky směrnice zapracovány.

Koupaliště ve volné přírodě

Koupaliště má svého provozovatele, který se při provozu musí řídit jak **zákonem 258/2000 Sb.**, tak **vyhl. 135/2004 Sb.**

- dozor nad kvalitou vody provádí provozovatel
- rozbory vody ke koupání jsou prováděny v době koupací sezóny jednou na 14 dní, akreditovanou či autorizovanou laboratoří
- na základě dohody mezi provozovatelem a KHS jsou rozbory prováděny ve stejných termínech jakou koupacích oblastí

(odběrní den pondělí, následující čtvrtek jsou výsledky předány do informační databáze a vyvěšeny na internetových stránkách KHS)

Hodnocení jakosti vody a její sledování se řídí **vyhl. 135/2004 Sb.**

Umělé koupaliště

Bazény umělých koupališť – kryté (celoroční) a nekryté (letní)

- bazény se dělí podle teploty vody na plavecké (do 28°C)
- koupelové (vyšší než 28°C)
- bazény pro kojence a batolata (samostatná část vyhl. 135/2004)
- brouzdaliště

Koupaliště má svého provozovatele, který se při provozu musí řídit jak **zákonem 258/2000**, tak **vyhl. 135/2004**. Koupaliště je samozřejmě řádně zkolaudováno!

- dozor nad kvalitou vody provádí provozovatel a jím pověřená akreditovaná či autorizovaná laboratoř
- rozborů bazénové vody se provádí v mikrobiologických ukazatelích (5 ukazatelů) a fyzikálních a chemických ukazatelích (10 ukazatelů)
- mikrobiologické ukazatele 1 x měsíčně při teplotě do 28°C (1 x za 14 dní při teplotě nad 28°C)
- chemické ukazatele 1 x týdně, jinak průběžně provozovatel

Provozování bazénů není žádná levná záležitost. Jen rozborů jsou u letního koupaliště za sezónu otázkou několik desítek tisíc korun.

Za koupaliště se nepovažují léčebné a rehabilitační bazény vybudované ve zdravotnických zařízeních pokud nejsou využívány veřejností jako koupaliště.

Pro posuzování jakosti vody léčebných bazénů ve zdravot. zařízeních a ústavech sociální péče platí Metodický návod Hlavního hygienika ČR ze dne 5.12.2004.